



BLOCO DE CONCRETO E CANALETA PARA ALVENARIA, VIGAS E TRELIÇA

ESCALA:1/25




DETALHE DA LAJE

ESCALA:1/25



NOTA:

- VALA DEVE SER NIVELADA ANTES DA EXECUÇÃO DO PISO ARMADO
- PISO SERA DE CONCRETO FCK=20MPA MIN. COM ESP= 10CM, COM MALHA DE AÇO CA-60, 4,2MM.
- PAREDES SERÃO EXECUTADAS COMO ESTRUTURAL USANDO O BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 CM, AMARRADOS NOS CANTOS (SEM PILAR).
- BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 DO TIPO CANALETA PARA EXECUÇÃO DA VIGA BALDRAME E VIGA DE TRAVAMENTO.
- LAJE SERA PRE-MOLDADA C/LAJOTA E=8CM E CONCRETO FCK20MPA MIN. COM E=3CM, COM MALHA DE AÇO CA-60, 4,2MM.
- REBOCO INTERNO E EXTERNO DEVE SER EXECUTANDO COM IMPERMEABILIZANTE MISTURADO NA MASSA. (APRESENTAR IMP. AO FISCAL P/ APROVAÇÃO).



PLANTA BAIXA

ESCALA:1/75



ASSUNTO: **EXECUÇÃO DE 96 CARNEIRAS**

OBRA: **CARNEIRAS- CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA**

CONTEÚDO: **PLANTA GERAL**

AUTORIA: **RICARDO SILVA**

SEMOIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS  
FONE: (61) 99936-1446

ESCALA: INDICADA

LOCAL: **UNAÍ**

DATA: **31/07/2019**

FOLHA:

**01** / 01