



**PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS**

ATENDIMENTO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2023**

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação da Concorrência nº 001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de iluminação pública na BR 251, trecho urbano em Unaí-MG.


Segundo a interessada:

Para a execução do objeto licitado, nos termos do Projeto de Iluminação Pública vide item 32, deverá ser instalado pela empresa vencedora do certame Luminária de LED 265W, no entanto em análise junto as fabricantes homologadas pelo INMETRO, não encontramos nenhuma marca capaz de atender as especificações técnicas da Luminária de LED 265W, exigida, tendo em vista que para composição do preço o Município Licitante obteve no mínimo 3 orçamentos, venho solicitar a indicação de 3 marcas de Luminárias de LED 265W, que atende o objeto licitado.

Pois bem! Encaminhado o pedido de esclarecimento ao setor de engenharia e após o contato com o autor do projeto, nos apresentou a seguinte resposta:

Conforme item 10.1 do memorial descritivo a potência de 265W é a máxima admitida para as luminárias LED. Reiteramos que o proponente poderá adquirir luminárias LED com outra potência, mas que tenha um fluxo luminoso mínimo de 29282,5 lúmens, que representa -15% do fluxo luminoso requisitado para o projeto. Atentar para as especificações da luminária no item 10.1.1 do memorial descritivo. Segue sugestões de fornecedores de luminárias LED: Philips, Ilumatic e Unicoba.

Unaí-MG, 16 de maio de 2023.


Marcelo Lepesquer Torres
Presidente da CPL