



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **187/2024**
Modalidade: **DISPENSA ELETRONICA**
Número da Licitação: **047/2024**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Prefeito Municipal, José Gomes Branquinho, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 14.133/2021, homologa o Processo Licitatório N° 187/2024 na modalidade DISPENSA ELETRONICA N° 047/2024, objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTOR E FILTROS PARA RENOVAÇÃO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO., e o adjudica para as empresas:



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 187/2024
Modalidade: DISPENSA ELETRONICA
Número da Licitação: 047/2024
Aquisição de: Materiais
Página: 2

KARINE ALVES SOUZA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	60,00000	18,90000	1.134,00	LOTE ÚNICO - FILTRO PLANO (BRANCO) AL-MP-G4, 250X250X35MM. Para ser instalado em caixa de filtragem para atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.
2	UN	60,00000	89,00000	5.340,00	LOTE ÚNICO - FILTRO PLISSADO (AZUL) M5, 250X250X35MM. Para ser instalado em caixa de filtragem para atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.
3	UN	20,00000	532,70000	10.654,00	LOTE ÚNICO - EXAUSTOR/RENOVADOR/TROCADOR DE AR, 150MM, 220 VOLTS. O exaustor deve atuar na renovação do ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes. Ser projetado para ser instalado ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Utilizado para amplos ambientes. Pode ser também utilizado para tomada de ar externa e reforço para coifas que possuem filtros. CARACTERÍSTICAS: Vazão em Velocidade mínima aproximadamente. [m³/h]: 467. Vazão em Velocidade máxima aproximadamente. [m³/h]: 552. Pressão em Velocidade mínima aproximadamente [mmca]: 27. Pressão em Velocidade máxima aproximadamente [mmca]: 32. Nível Pressão Sonora em Velocidade mínima aproximadamente [dBA]: 33. Nível Pressão Sonora em Velocidade máxima aproximadamente [dBA]: 44. Voltagem: 220 Volts. Potência Total Absorvida [W] em velocidade mínima aproximadamente: 56. Potência Total Absorvida [W] em velocidade máxima aproximadamente: 56. Duto [Pol]: 6. Peso aproximadamente [kg]: 3,00.
4	UN	20,00000	543,30000	10.866,00	LOTE ÚNICO - CAIXA/APARELHO DE FILTRAGEM 150MM, PARA FILTRO G4/M5. A caixa de Filtro deve ser projetada para ser utilizada em tomadas de ar externo em conjunto exclusivo com exaustor. Deve possuir entrada e saída do ar circular para conexão no exaustor. CARACTERÍSTICAS: Os filtros disponíveis deverão ser construídos de acordo com a norma NBR 16401. Possuir caixa de filtragem com o filtro G4 Plano e M5 Plissado. Classe de Filtragem: G4 / M5. Área do Filtro: 400 cm². A caixa deve ser construída em plástico ABS, altamente resistente. Com funis para conectar ao exaustor, não necessitando de ferramentas, abraçadeiras ou fitas. Com tampa de acesso é prática para ser aberta e extrema facilidade para troca dos filtros.
5	UN	20,00000	16,10000	322,00	LOTE ÚNICO - GRADE REDONDA VENEZIANA 150MM, COM TELA ANTI INSETO. Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessária uma grelha de acabamento. Para instalação em teto ou parede. Fácil limpeza e manutenção. CARACTERÍSTICAS: Modelo com colarinho para dutos flexíveis de 150MM. Fabricado em plástico ABS com anti-UV (Resistência a intempéries). Com pingadeira e diâmetro com encaixe para tubos de PVC normatizados. Resistência a intempéries. Evita a entrada de insetos, animais e ventos contrários. Área útil de Renovação: 130 cm².
6	UN	20,00000	51,20000	1.024,00	LOTE ÚNICO - REGULADOR DE VAZÃO DE AR DE 150 MM. O regulador de vazão de ar deve ser projetado para controlar a vazão no ambiente de acordo com a necessidade. O produto é indicado para ambientes como: banheiros, salas, quartos, closets e escritórios. CARACTERÍSTICAS: Instalação no teto; Fácil instalação; Fabricado em plástico ABS; Fácil limpeza; Exclusivo sistema de acoplamento ao duto de 150 MM; Acabamento por encaixe de fácil regulagem e manutenção.
7	UN	20,00000	83,00000	1.660,00	LOTE ÚNICO - TUBO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, 150MM, DE 10 METROS. Duto flexível confeccionado em laminado de alumínio com estrutura em arame de aço tratado, altamente flexível e compactável. Produto utilizado para ventilação e exaustão. CARACTERÍSTICAS: Peça unitário de 10 metros. Com ponto de sustentação a cada 0,5m; Fita composta de Poliester Aluminizado; Para velocidade máxima do ar em aproximadamente 30m/s. Simples acoplamento em conexões arredondadas; Espiral em arame de aço de alta resistência e que evita ao máximo as deformações indesejáveis.
Total para Este Fornecedor:					31.000,00



Prefeitura Municipal de Unaí
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **187/2024**
Modalidade: **DISPENSA ELETRONICA**
Número da Licitação: **047/2024**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Unaí convida o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Unaí, em 27 de agosto de 2024


José Gomes Branquinho
Prefeito Municipal